somatherm

CONFORMITÉ SANITAIRE

GARANTIE

Référence : **2310-12**

3540732310123

# COUDE ÉGAL À GLISSEMENT - PER Ø12



- **MATIÈRE RACCORD EN LAITON NORMÉ EUROPÉEN (CW617N) ET BAGUE EN LAITON**
- **RACCORDS COMPATIBLES AVEC TOUTES LES PINCES À GLISSEMENT DU MARCHÉ**
- **MONTAGE FACILE : BAGUE RÉVERSIBLE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ERREUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | PER Ø12. - NF certificat 81345. - Application tubes PER. - Montage et assemblage facile grâce à sa bague réversible et par simple glissement sur le tube. - Résistance à la corrosion. - Corps en laiton CW617N (conformité norme européenne). - Conditionné à l'unité. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Coude égal à glissement p.e.r ø12 Normé ACS Certifié NF |
| **APPLICATIONS** | Application sanitaire, chauffage |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | Pression maxi. d'utilisation : 10 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C |
| **COMPATIBILITÉ** | Compatible pour tube PER de diamètre 12<br>Compatible avec un outillage à glissement |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.<br>Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).<br>Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>Les raccords doivent rester accessibles.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. |

25/07/25

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation |
| GARANTIE ET EXCLUSION | Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale.<br>Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce ; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau.L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage).<br>Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarauds: 30 N.mètre max.<br>L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite.<br>Finaliser le serrage de l'écrou de maintien du raccord à l'aide d'une pince ou d'une clé (serrer modérément).<br>Les raccords doivent rester accessibles.<br>L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Raccord a glissement pour tube PER - Normé ACS Certifié NF<br>Compatible avec un outillage à glissement<br>Pression maxi. d'utilisation : 10 bars<br>T°C d'utilisation : de 5°C à 90°C |